



PLANTA DO PAVIMENTO 20*
ESCALA 1/50

STATISTICS

Description	Symbol	Avg	Max	Min	Max/Min	Avg/Min
Amoxarifado	+	469,8 lux	612,2 lux	228,5 lux	2,7:1	2,1:1
APOIO SUBAD	+	378,9 lux	406,3 lux	352,9 lux	1,2:1	1,1:1
Arquivo	+	517,2 lux	697,2 lux	335,2 lux	2,1:1	1,5:1
Calc Zone #12	+	382,3 lux	427,5 lux	333,8 lux	1,3:1	1,1:1
SUBSPURB	+	472,9 lux	522,3 lux	426,8 lux	1,2:1	1,1:1
Calc Zone #31	+	328,1 lux	388,3 lux	252,8 lux	1,5:1	1,3:1
I.S. PNE	+	216,1 lux	219,9 lux	212,4 lux	1,0:1	1,0:1
Chefe Gabsec	+	548,8 lux	555,1 lux	541,1 lux	1,0:1	1,0:1
Circulação 1	+	400,9 lux	422,4 lux	314,9 lux	1,3:1	1,3:1
Circulação 2	+	289,6 lux	420,6 lux	201,5 lux	2,1:1	1,4:1
Circulação 3	+	366,7 lux	544,4 lux	170,1 lux	3,2:1	2,2:1
Compras Contratos	+	378,0 lux	429,1 lux	332,9 lux	1,3:1	1,1:1
Convênios	+	503,2 lux	622,7 lux	332,8 lux	1,9:1	1,5:1
Copa	+	259,2 lux	401,3 lux	174,8 lux	2,3:1	1,5:1
Copinha	+	160,4 lux	267,6 lux	80,4 lux	3,3:1	2,0:1
CPL	+	380,3 lux	479,3 lux	285,7 lux	1,7:1	1,3:1
Espera Gabsec	+	429,4 lux	447,7 lux	416,6 lux	1,1:1	1,0:1
Gabsec	+	410,8 lux	454,1 lux	330,1 lux	1,4:1	1,2:1
GFS	+	510,1 lux	606,0 lux	267,9 lux	2,3:1	1,9:1
GPO	+	391,1 lux	431,4 lux	366,0 lux	1,2:1	1,1:1
I.S. Fem	+	523,0 lux	547,3 lux	492,6 lux	1,1:1	1,1:1
I.S. Gab.	+	221,3 lux	232,7 lux	210,1 lux	1,1:1	1,1:1
I.S. Masc.	+	524,4 lux	544,3 lux	485,3 lux	1,1:1	1,1:1
JUR/COM Gabsec	+	410,4 lux	446,5 lux	334,7 lux	1,3:1	1,2:1
Protocolo	+	351,8 lux	559,7 lux	7,5 lux	74,6:1	46,9:1
Refeições	+	448,4 lux	553,6 lux	406,2 lux	1,4:1	1,1:1
Reuniões 01	+	474,7 lux	707,5 lux	283,8 lux	2,5:1	1,7:1
Reuniões 2	+	419,4 lux	494,1 lux	323,1 lux	1,5:1	1,3:1
RH	+	374,5 lux	425,3 lux	328,5 lux	1,3:1	1,1:1
SABAD	+	427,4 lux	465,5 lux	343,9 lux	1,4:1	1,2:1
Sala Motorista	+	191,0 lux	305,7 lux	83,8 lux	3,6:1	2,3:1
SUBSPURB	+	418,9 lux	526,0 lux	267,0 lux	2,0:1	1,6:1
Vest. Feminino	+	559,7 lux	692,1 lux	452,2 lux	1,5:1	1,2:1
Vest. Masculino	+	499,9 lux	621,1 lux	336,1 lux	1,8:1	1,5:1

LUMINAIRE SCHEDULE

Symbol	Label	Qty	Catalog Number	Description	Lamp	Lumens	LLF	Watts
○	A	133	Stella Circular Embutir 29,8 24W	LED 24W	LED 4000K	2082	0,81	23,9
⊙	B	108	Stella Circular 29,8 24W	LED 24W	LED 4000K	2082	0,81	23,9

POWER DENSITY STATISTICS

Name	# Luminaires	Total Watts	Area	Density
20* Pavimento	241	5759,9 W	842,6 m²	6,8 W/m²

REV	DESCRIÇÃO	MODIFICADO POR	DATA
A	EMISSÃO INICIAL	ALVARO	09/10/2019
B	ALTERAÇÃO DAS LUMINARIAS	ALVARO	09/10/2019

NOTAS GERAIS:
1- COTAS E NÍVEIS EM METRO.
2- TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS E CONFIRMADAS NA OBRA.
3- CONSIDERA-SE COMO EQUIVALENTE O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS QUE POSSUA AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL INDICADO EM PROJETO OU DE QUALIDADE SUPERIOR, CONFORME NORMAS VIGENTES.

CLIENTE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO – CRC-ES
ENDEREÇO DA OBRA
RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, 42 –
ED. AMES – CENTRO
CIDADE
VITÓRIA
ESTADO
ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO
PROJETO DE CÁLCULO LUMINOTÉCNICO
ARQUIVO DIGITAL
QUADRO_CRC-ES_SEDIRB_ELE_05_B.dwg
DATA
DEZEMBRO/2019
TELEFONE DE CONTATO
(31)99762-5915

CONTEÚDO
20* PAVIMENTO – PLANTA E DETALHES
ETAPA
EXECUTIVO
DISCIPLINA
LUMINOTÉCNICO
EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
NÃO IDENTIFICADO
ÁREA
1,383,50m2
FOLHA
05

ALVARO JOSÉ ESPINDOLA
ENGENHEIRO - ELETROÍSTA
CREA 51.938/D