



STATISTICS						
Description	Symbol	Avg	Max	Min	Max/Min	Avg/Min
Arquivo	+	288,9 lux	311,9 lux	258,8 lux	1,2:1	1,1:1
Arquivo Geral	+	349,2 lux	425,4 lux	259,6 lux	1,6:1	1,3:1
Auditório	+	424,7 lux	508,5 lux	298,3 lux	1,7:1	1,4:1
I.S. TI	+	152,1 lux	152,1 lux	152,1 lux	1,0:1	1,0:1
Reunião 5	+	343,9 lux	373,6 lux	313,0 lux	1,2:1	1,1:1
Circulação 1	+	226,7 lux	252,4 lux	185,8 lux	1,4:1	1,2:1
Circulação 2	+	178,0 lux	269,4 lux	102,1 lux	2,6:1	1,7:1
COPA	+	110,7 lux	136,9 lux	96,3 lux	1,4:1	1,1:1
Escritório	+	390,2 lux	504,2 lux	218,6 lux	2,3:1	1,8:1
Foyer	+	292,4 lux	367,4 lux	156,7 lux	2,3:1	1,9:1
I.S. Fem	+	186,3 lux	225,2 lux	130,1 lux	1,7:1	1,4:1
I.S. Masc.	+	177,1 lux	208,7 lux	130,9 lux	1,6:1	1,4:1
ISPNE	+	119,4 lux	122,0 lux	116,7 lux	1,0:1	1,0:1
Recepção	+	308,8 lux	374,0 lux	247,3 lux	1,5:1	1,2:1
Reunião 3	+	198,6 lux	219,9 lux	185,1 lux	1,2:1	1,1:1
Reunião 4	+	305,3 lux	371,7 lux	273,2 lux	1,4:1	1,1:1
Sala Atendimento	+	319,3 lux	415,5 lux	229,6 lux	1,8:1	1,4:1
Sala TI	+	340,5 lux	456,6 lux	220,9 lux	2,1:1	1,5:1
Sala TI Equipamentos	+	398,3 lux	505,1 lux	285,5 lux	1,8:1	1,4:1
SUBHAB	+	325,4 lux	384,2 lux	254,6 lux	1,5:1	1,3:1

LUMINAIRE SCHEDULE						
Symbol	Label	Qty	Catalog Number	Description	Lamp	Lumens LLF Watts
○	A	70	Stella Circular Embutir 29,8 24W	LED 24W	LED 4000K	2082 0,81 23,9
○	B	87	Stella Circular 29,8 24W	LED 24W	LED 4000K	2082 0,81 23,9

POWER DENSITY STATISTICS				
Name	# Luminaires	Total Watts	Area	Density
21° PAVIMENTO	157	3752,3 W	539,2 m²	7,0 W/m²

REV.	DESCRIÇÃO	MODIFICADO POR	DATA
A	EMISSÃO INICIAL	ALVARO	09/10/2019
B	ALTERAÇÃO DAS LUMINÁRIAS	ALVARO	09/12/2019

NOTAS FÉRMEIS:
1. COTAS E NÍVEIS EM METRO.
2. TODAS AS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFIRMADAS NA OBRA.
3. CONSIDERA-SE COM EQUIVALENTE O MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E ACABAMENTOS QUE POSSUA AS MESMAS CARACTERÍSTICAS DO MATERIAL INDICADO EM PROJETO OU DE QUALIDADE SUPERIOR, CONFORME NORMAS VIGENTES.

CLIENTE: CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO - CRC-ES
ENDERECO DA OBRA: RUA ALBERTO DE OLIVEIRA SANTOS, 42 - CIDADE: VITÓRIA
ED.: AMES - CENTRO ESTADO: ESPÍRITO SANTO

IDENTIFICAÇÃO: PROJETO DE CÁLCULO LUMINOTÉCNICO
ARQUIVO DIGITAL: QUA001.LRG-ES_SEDUR_ELE_08_A.dwg
DATA: DEZEMBRO/2019

CONTEÚDO: 21° PAVIMENTO - PLANTA E DETALHES

ETAPA: EXECUTIVO
DISCIPLINA: LUMINOTÉCNICO AREA: 1.383,50m²

RESPONSÁVEL TÉCNICO: ALVARO JOSE ESPINDOLA
ENGENHEIRO ELÉTRICO: CREA-51.938/D

Quadoo Arquitetura corporativa www.quadoo.com.br atendimento@quadoo.com.br