


DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

(EM PAREDE)




DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

(EM PILAR)




DETALHE A




PLANTA

DEVERÁ SER EXECUTADO CONFORME NBR 5419/01

DETALHE DO PÁRA RAIO
SEM ESCALA




CORTE

LEGENDA:
1. TAMPA DE FERRO FUNDIDO PARA PASSEIO
2. VALVULA GLOBO ANGULAR ø63mm
3. ADAPTADOR Ø 63 mm, C/ ENGATE RÁPIDO Ø 63 mm
4. TAMPÃO Ø 63 mm ENGATE RÁPIDO

DETALHE DO HIDRANTE DE RECALQUE (HR)
SEM ESCALA




DETALHE DE INSTALAÇÃO DO EXTINTOR DE INCÊNDIO
SEM ESCALA

(EM DEPÓSITO)




VISTA – CAIXA FECHADA




VISTA – CAIXA ABERTA

LEGENDA:
1. ABRIGO PARA MANGUEIRAS TIPO EMBUTIR, EM CHAPA DOBRADA, # 20 MSG.
2. REGISTRO GLOBO ANGULAR 45°, Ø63mm
3. ADAPTADOR Ø 63 mm, R5F x ENGATE RÁPIDO Ø63mm
4. MANGUEIRA DE FIBRA SINTÉTICA COM REVESTIMENTO INTERNO DE BORRACHA Ø63mm, UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO–30m DE COMPRIMENTO
5. ESGUICHO DE LATÃO CROMADO TIPO CAC PARA JATO REGULÁVEL
6. CESTO BASCULANTE
7. VISOR DE VIDRO

DETALHE DO HIDRANTE INTERNO




DETALHE DO CORRIMÃO
SEM ESCALA




DEGRAUS DAS ESCADAS
SEM ESCALA

FÓRMULA PARA CÁLCULO
63cm <(2h + b) < 64cm
SENDO: 16cm < h < 18cm

APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS

AUTOR PROJETO PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
FÁBIO A. FARES CREA ES 5847 D

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR
DATA 25/08/09
PROCESSO Nº 3381
RISCO PREDOMINANTE: A
CLASSE DE OCUPAÇÃO: 01
PARECER:
O Projeto de Prevenção Contra Incêndio e Pânico atende ao disposto na
lei 3216, regulamentada pelo Decreto Estadual nº 1.090-R de 25/08/
09 - 1985, e com as demais normas em vigor.
Analista
Hoplinkston RAUSEN - 3GT BM
Bombeiro de Terceira Classe Bm/3
Mat.: 19655-8

APROVAÇÃO DA PREFEITURA LOCAL

APROVADO
PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA
Gerência de Controle de Edificações
Vitória, 08/10/2009
VISTO/GCE/CAPE
PROC. Nº 529518/2009

MODIFICA PROJETO APROVADO NO CAT SOB PROCESSO Nº3361 EM 29/05/08
MODIFICA PROJETO APROVADO NA PMV SOB PROCESSO Nº3734240/2008 EM 18/12/2008

PROJETO MODIFICATIVO COMERCIAL

CRC–ES
CERTIFICAÇÃO COMERCIAL
SEDE DO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
GRUPO G3 – ZOC 4 – LEI 6.705/06
RUA AMÉLIA DA CUNHA ORNELAS, 30,
BENTO FERREIRA, VITÓRIA–ES

PMV 22720

259 12944

PROPRIETÁRIO CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESPÍRITO SANTO
P/ PAULO VIEIRA PINTO

AUTOR DO PROJETO ARQUITETÔNICO: AUGUSTO PACHECO SALETTO
CREA ES 4367 D

RESP. TÉCNICO
Julliana K. P. Liévana
Engenheira Civil
CREA-ES 10256/D

PROJETO LEGAL:
ARQ./INCÊNDIO

ASSUNTO
DETALHES

PRANCHA 5/5

FARES SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.
RUA JOSÉ FARIAS N. 98 – SL. 301 – EDF. PLENA CENTER
BARRO VERMELHO – VITÓRIA – ES – CEP 29045–430
TELEFAX: (027) 3324–6756

PROJETO N.
DATA: AGO/09
ARQUIVO N.
ESC.: INDICADA

DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS

FICA PROIBIDA QUALQUER ALTERAÇÃO, REPRODUÇÃO OU DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DO AUTOR CONFORME PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE. O INÍCIO DAS OBRAS OU EXECUÇÃO DE MODIFICAÇÕES DEPENDEM DE PRÉVIA APROVAÇÃO DOS PROJETOS PELA PREFEITURA LOCAL.

NOTAS
- AS COTAS PREVALECEM SOBRE O DESENHO
- COTAS EM METROS
- PAREDES NÃO COTADAS: e = 15cm

SIMBOLOGIAS E CONVENÇÕES
- PQS – PÓ QUÍMICO SECO
- CO2 – GÁS CARBÔNICO
- AP – ÁGUA PRESSURIZADA – 10L
- SETA INDICATIVA DE SAÍDA
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NA PAREDE
- ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TETO
- HIDRANTE DE RECALQUE
- ABRIGO PARA MANGUEIRA
- ALARME DE INCÊNDIO
- ALVENARIA EXISTENTE
- ALVENARIA A CONSTRUIR
- ALVENARIA A DEMOLIR

| REV. | DATA | AUT. | MODIFICAÇÕES |
|---|---|---|---|
| 01 | MARÇO/2009 | FÁBIO A. FARES | MUDANÇA DE HIDRANTE / MUDANÇA TUBULAÇÃO |
| 02 | AGOSTO/2009 | FÁBIO A. FARES | ADEQUAÇÕES NA ARQUITETURA E INCÊNDIO |

RELAÇÃO DAS PRANCHAS

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1/5 | PL. BAIXA–PAVIMENTO TÉRREO (SECÇÃO 01), PL. IMPLANTAÇÃO/TELHADO E PL. CHAVE | 5/5 | DETALHES |
| 2/5 | PL. BAIXA–PAVIMENTO TÉRREO (SECÇÃO 02), CORTE AA, CORTE BB E PL. CHAVE | | |
| 3/5 | PL. BAIXA–PAVIMENTO SUPERIOR, PL. BAIXA NÍVEIS DA CX. D'ÁGUA | | |
| 4/5 | ISOMÉTRICO | | |

APROVADO
Corpo de Bombeiros
Espírito Santo
Vistoriador
Visto - Qualificação